

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.12.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 12hod 33min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.12.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílne)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	UP	alternatívne	10.28	249453.05	116.46	991.84	
1:00	UP	alternatívne	10.00	243124.70	116.06	991.71	
1:30	UP	alternatívne	10.13	243496.14	115.93	991.58	
2:00	UP	alternatívne	9.94	239726.59	115.95	991.27	
2:30	UP	alternatívne	9.96	244925.19	115.53	991.48	
3:00	UP	alternatívne	9.88	242070.16	116.26	991.57	
3:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílne	17.81	57968.88	63.09	988.50	
15:30	NAB	fosílne	17.18	57796.01	69.57	988.38	
16:00	NAB	fosílne	16.57	57689.54	76.20	988.19	
16:30	NAB	fosílne	16.06	57767.99	82.14	988.09	
17:00	NAB	fosílne	15.50	58886.20	87.52	988.16	
17:30	NAB	fosílne	15.03	59640.08	92.21	988.19	
18:00	NAB	fosílne	14.79	59946.09	96.32	988.22	
18:30	NAB	fosílne	14.65	60736.32	100.40	988.15	
19:00	NAB	fosílne	14.32	60491.10	104.09	988.19	
19:30	NAB	fosílne	14.25	61014.40	107.13	988.09	
20:00	NAB	fosílne	15.34	60239.87	110.25	987.98	
20:30	NAB	fosílne	11.79	241988.78	112.98	987.95	
21:00	NAB	fosílne	15.36	61179.08	115.25	987.95	
21:30	NAB	fosílne	15.12	60889.58	117.00	988.08	
22:00	NAB	fosílne	14.68	55964.79	117.53	987.79	
22:30	NAB	fosílne	14.66	55413.22	118.44	987.95	
23:00	NAB	fosílne	15.00	55957.69	119.30	988.16	
23:30	NAB	fosílne	15.41	55621.14	120.04	988.12	
24:00	NAB	fosílne	15.58	56195.57	120.82	988.02	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.12.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 12hod 33min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.12.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
 Strana : 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílna)					
I(%)					
PDH	10.03	243799.30	116.03	991.58	
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	6	6	6	6	
n neplatných PPH	0	0	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Min PPH	9.88	239726.59	115.53	991.27	
Max PPH	10.28	249453.05	116.46	991.84	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.12.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 12hod 33min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.12.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 3/11

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m³N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílné)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	12.92	625.12	-	
1:00	UP	alternatívne	13.06	727.57	-	
1:30	UP	alternatívne	13.02	629.50	-	
2:00	UP	alternatívne	13.04	679.74	-	
2:30	UP	alternatívne	13.13	606.57	-	
3:00	UP	alternatívne	13.21	239.38	-	
3:30	OST	fosílné	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílné	8.16	-	-	
15:30	NAB	fosílné	8.24	-	-	
16:00	NAB	fosílné	8.32	-	-	
16:30	NAB	fosílné	8.40	-	-	
17:00	NAB	fosílné	8.47	-	-	
17:30	NAB	fosílné	8.52	-	-	
18:00	NAB	fosílné	8.53	-	-	
18:30	NAB	fosílné	8.55	-	-	
19:00	NAB	fosílné	8.59	-	-	
19:30	NAB	fosílné	8.61	-	-	
20:00	NAB	fosílné	8.20	-	-	
20:30	NAB	fosílné	8.10	-	-	
21:00	NAB	fosílné	8.12	-	-	
21:30	NAB	fosílné	8.16	-	-	
22:00	NAB	fosílné	8.24	-	-	
22:30	NAB	fosílné	8.25	-	-	
23:00	NAB	fosílné	8.21	-	-	
23:30	NAB	fosílné	8.15	-	-	
24:00	NAB	fosílné	8.13	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.12.2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	12hod 33min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	17.12.2025	Strana :	4/11

Veličina	H ₂ O	CO _r	Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			
EL(fosílné)			
I(%)		10	
PDH	13.06	584.65	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		582.750	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		6/100%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	6	6	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	12.92	239.38	
Max PPH	13.21	727.57	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I B - PPH > 1.2*EL+I C - PPH > 2*EL+I F - neplatná E - nahradená Q - PDH > EL	OST - Odstavené NAB - nábeh OKA - Odstávka UP - Ustálená prevádzka SKU - Skúšanie KAL - Kalibrácia INY - Iný stav VYP - Výpadok ZPA - Zmena paliva	EL - Emisný limit PPH - Polhodinová priemerná hodnota PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
---	---	--

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.12.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 12hod 33min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.12.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 5/11

Veličina			NO _x r		SO ₂ r		Pozn.
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílné)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	396.36	500.00	8.84	50.00	
1:00	UP	alternatívne	334.92	500.00	10.12	50.00	
1:30	UP	alternatívne	354.84	500.00	9.95	50.00	
2:00	UP	alternatívne	372.57	500.00	9.86	50.00	
2:30	UP	alternatívne	387.00	500.00	9.37	50.00	
3:00	UP	alternatívne	348.09	500.00	7.65	50.00	
3:30	OST	fosílné	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
15:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
16:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
16:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
17:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
17:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
18:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
18:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
19:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
19:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
20:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
20:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
21:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
21:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
22:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
22:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
23:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
23:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
24:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.12.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 12hod 33min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.12.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/11

Veličina	NO _x r	SO ₂ r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	365.63	9.30	
EL (PDH)	500.00	50.00	
MZLd < EL v kg	449.880	8.090	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	6/100%	6/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	6	6	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	334.92	7.65	
Max PPH	396.36	10.12	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.12.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 12hod 33min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.12.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		Pozn.
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílné)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	17.74	50.00	8.09	20.00	
1:00	UP	alternatívne	23.11	50.00	5.26	20.00	
1:30	UP	alternatívne	18.62	50.00	9.23	20.00	
2:00	UP	alternatívne	23.84	50.00	6.86	20.00	
2:30	UP	alternatívne	20.44	50.00	4.95	20.00	
3:00	UP	alternatívne	12.60	50.00	6.91	20.00	
3:30	OST	fosílné	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
15:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
16:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
16:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
17:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
17:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
18:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
18:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
19:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
19:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
20:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
20:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
21:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
21:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
22:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
22:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
23:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
23:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
24:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.12.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 12hod 33min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.12.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	
EL(fosílné)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	19.39	6.88	
EL (PDH)	50.00	20.00	
MZLd < EL v kg	16.490	37.930	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	6/100%	6/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	6	6	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	12.60	4.95	
Max PPH	23.84	9.23	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.12.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 12hod 33min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.12.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 9/11

Veličina			NH3r		
Jednotka			mg/m³N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílne)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	Pozn.
0:30	UP	alternatívne	8.35	30.00	
1:00	UP	alternatívne	7.69	30.00	
1:30	UP	alternatívne	7.82	30.00	
2:00	UP	alternatívne	7.55	30.00	
2:30	UP	alternatívne	7.42	30.00	
3:00	UP	alternatívne	7.96	30.00	
3:30	OST	fosílne			
4:00	OST	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	
15:00	NAB	fosílne	-	-	
15:30	NAB	fosílne	-	-	
16:00	NAB	fosílne	-	-	
16:30	NAB	fosílne	-	-	
17:00	NAB	fosílne	-	-	
17:30	NAB	fosílne	-	-	
18:00	NAB	fosílne	-	-	
18:30	NAB	fosílne	-	-	
19:00	NAB	fosílne	-	-	
19:30	NAB	fosílne	-	-	
20:00	NAB	fosílne	-	-	
20:30	NAB	fosílne	-	-	
21:00	NAB	fosílne	-	-	
21:30	NAB	fosílne	-	-	
22:00	NAB	fosílne	-	-	
22:30	NAB	fosílne	-	-	
23:00	NAB	fosílne	-	-	
23:30	NAB	fosílne	-	-	
24:00	NAB	fosílne	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.12.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 12hod 33min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.12.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/11

Veličina	NH3r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	7.80	
EL (PDH)	30.00	
MZLd < EL v kg	8.070	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	6/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	6	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	
Min PPH	7.42	
Max PPH	8.35	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Prípadevý protokol zo dňa 16.12.2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		fosílna
Celkový čas prevádzky systému:	12hod 33min	Kód:	1001
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	11/11
Tlačené dňa:	17.12.2025		

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
01:27:05 1 - TZL kontrola ---bol spustený
01:29:05 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
02:48:45 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
02:48:45 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
02:50:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Dobeh prevádzky - 00000000
03:01:25 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
03:01:25 1 -
03:09:10 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
03:09:10 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
03:09:10 1 - fosílna palivá ---bol zastavený
03:09:10 1 -
03:10:00 1 - Zmena stavu zdroja: Dobeh prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000
03:19:10 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
03:21:10 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
05:27:10 1 - TZL kontrola ---bol spustený
05:29:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:53:15 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
08:09:40 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
08:12:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
08:20:55 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:19:05 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
09:21:05 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
09:27:05 1 - TZL kontrola ---bol spustený
09:29:05 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
13:27:05 1 - TZL kontrola ---bol spustený
13:29:10 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
14:35:55 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
14:35:55 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
14:35:55 1 - fosílna palivá ---bol spustený
14:37:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000
14:37:05 1 -
15:19:10 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
15:21:10 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
17:27:10 1 - TZL kontrola ---bol spustený
17:29:10 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
19:53:20 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
20:09:30 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
21:19:05 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
21:21:05 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
21:27:05 1 - TZL kontrola ---bol spustený
21:29:05 1 - TZL kontrola ---bol zastavený

.....

.....

.....