

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 399hod 22min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 1001
 Tlačené dňa: 01.02.2026 Strana : 1/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosílne)						
I(%)						
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.01.2026	10.95	259069.88	117.13	974.60	12.51	
02.01.2026	10.66	252826.87	115.15	967.60	12.61	
03.01.2026	10.70	256187.10	114.17	970.71	12.54	
04.01.2026	11.03	259363.61	117.33	978.33	12.48	
05.01.2026	11.23	256214.87	115.53	980.52	12.07	
06.01.2026	11.14	251917.06	111.90	979.89	11.96	
07.01.2026	10.98	240203.58	109.91	978.86	11.83	
08.01.2026	10.92	248671.99	113.07	976.00	12.28	
09.01.2026	10.69	250449.71	112.54	973.19	12.17	
10.01.2026	11.24	258015.06	112.03	970.70	12.06	
11.01.2026	11.29	256229.81	110.54	982.38	11.82	
12.01.2026	10.66	270640.23	112.90	985.89	12.36	
13.01.2026	10.93	271457.81	114.46	984.12	12.42	
14.01.2026	10.83	272657.89	115.24	986.45	12.28	
15.01.2026	10.79	271197.71	117.41	987.24	12.12	
16.01.2026	10.82	278276.79	117.69	990.20	12.59	
17.01.2026	10.74	279967.46	119.35	995.35	12.48	
18.01.2026	10.63	283110.04	117.47	998.18	12.35	
19.01.2026	-	-	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	399hod 22min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.02.2026	Strana :	2/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosilne)						
I(%)						
PMH	10.91	262006.13	114.78	980.90	12.29	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	-	
MZLm < EL						
MZLm > EL						
MZLm > limit F _{PDH}						
n PPH < 1.2*EL+I						
n PPH > 1.2*EL+I						
n PPH > 2*EL+I						
n platných PPH	706/99%	706/99%	713/100%	713/100%	706/99%	
n neplatných PPH	7/1%	7/1%	0/0%	0/0%	7/1%	
n nahradených PPH	7/1%	7/1%	0/0%	0/0%	7/1%	
n PDH < EL						
n PDH > EL						
n platných PDH	18	18	18	18	18	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	
Min PPH	9.67	216610.69	107.12	965.67	11.27	
Max PPH	12.31	301541.56	126.23	998.25	13.99	
Min PDH	10.63	240203.58	109.91	967.60	11.82	
Max PDH	11.55	290835.08	119.35	998.18	13.10	

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	399hod 22min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.02.2026	Strana :	3/15

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)		MZLd	EL (PDH)	
EL(fosílna)				
I(%)	10			
Dátum	PDH			
01.01.2026	1392.94	7909.22	-	
02.01.2026	1428.08	3078.41	-	
03.01.2026	1273.55	7315.98	-	
04.01.2026	1385.20	7220.65	-	
05.01.2026	1057.74	5828.97	-	
06.01.2026	612.42	3220.88	-	
07.01.2026	703.15	3329.59	-	
08.01.2026	1195.56	6613.69	-	
09.01.2026	1172.87	3914.43	-	
10.01.2026	534.30	2808.71	-	
11.01.2026	681.69	1345.32	-	
12.01.2026	960.29	5994.36	-	
13.01.2026	954.44	5785.63	-	
14.01.2026	854.65	5317.49	-	
15.01.2026	824.61	5052.35	-	
16.01.2026	889.78	5534.84	-	
17.01.2026	845.20	5286.74	-	
18.01.2026	320.92	351.43	-	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	399hod 22min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.02.2026	Strana :	4/15

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)				
EL(fosílna)				
I(%)	10			
PMH	977.56			
MZLm v t/mesiac	85.909			
MZLm < EL	85.909			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	706/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	706/99%			
n neplatných PPH	7/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	18/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	18			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	102.50			
Max PPH	2669.30			
Min PDH	320.92			
Max PDH	1428.08			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	399hod 22min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.02.2026	Strana :	5/15

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosílna)	500.00			
l(%)	20			
Dátum	PDH			
01.01.2026	461.04	2620.51	500.00	
02.01.2026	402.00	1136.75	500.00	
03.01.2026	352.76	2023.96	500.00	
04.01.2026	444.96	2463.55	500.00	
05.01.2026	396.59	2153.93	500.00	
06.01.2026	354.60	1932.74	500.00	
07.01.2026	351.66	1883.86	500.00	
08.01.2026	369.74	2021.65	500.00	
09.01.2026	352.63	1823.69	500.00	
10.01.2026	396.04	2173.43	500.00	
11.01.2026	386.59	1055.42	500.00	
12.01.2026	404.25	2443.89	500.00	
13.01.2026	399.59	2361.05	500.00	
14.01.2026	382.29	2297.79	500.00	
15.01.2026	362.95	2187.51	500.00	
16.01.2026	391.35	2420.21	500.00	
17.01.2026	338.88	2122.13	500.00	
18.01.2026	265.19	1274.89	500.00	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 399hod 22min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/15

Veličina	NO _x r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	500.00			
EL(fosílné)	500.00			
I(%)	20			
PMH	384.73			
MZLm v t/mesiac	36.397			
MZLm < EL	36.397			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	706/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	706/99%			
n neplatných PPH	7/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	18/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	18			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	233.89			
Max PPH	653.53			
Min PDH	265.19			
Max PDH	461.04			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	399hod 22min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.02.2026	Strana :	7/15

Veličina	SO2r			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílna)	300.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.01.2026	5.27	29.88	50.00	
02.01.2026	4.92	11.86	50.00	
03.01.2026	5.90	33.91	50.00	
04.01.2026	8.57	47.15	50.00	
05.01.2026	6.96	38.03	50.00	
06.01.2026	6.53	35.16	50.00	
07.01.2026	6.11	31.52	50.00	
08.01.2026	6.30	34.45	50.00	
09.01.2026	5.84	33.58	50.00	
10.01.2026	7.47	40.90	50.00	
11.01.2026	6.42	15.32	50.00	
12.01.2026	5.39	32.43	50.00	
13.01.2026	6.62	39.01	50.00	
14.01.2026	7.76	45.69	50.00	
15.01.2026	6.04	36.54	50.00	
16.01.2026	5.49	33.89	50.00	
17.01.2026	5.56	34.84	50.00	
18.01.2026	5.51	10.91	50.00	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 399hod 22min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/15

Veličina	SO ₂ r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílné)	300.00			
I(%)	20			
PMH	6.34			
MZLm v t/mesiac	0.585			
MZLm < EL	0.585			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	706/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	706/99%			
n neplatných PPH	7/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	18/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	18			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	4.30			
Max PPH	14.66			
Min PDH	4.92			
Max PDH	8.57			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 399hod 22min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 9/15

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosílna)				
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.01.2026	18.23	102.51	50.00	
02.01.2026	40.64	88.80	50.00	
03.01.2026	33.86	196.11	50.00	
04.01.2026	34.57	182.94	50.00	
05.01.2026	27.48	151.81	50.00	
06.01.2026	15.09	80.96	50.00	
07.01.2026	18.79	91.91	50.00	
08.01.2026	18.54	102.74	50.00	
09.01.2026	41.35	158.88	50.00	
10.01.2026	24.90	134.06	50.00	
11.01.2026	25.59	50.53	50.00	
12.01.2026	30.34	183.93	50.00	
13.01.2026	29.80	175.09	50.00	
14.01.2026	33.64	197.08	50.00	
15.01.2026	40.32	249.34	50.00	
16.01.2026	20.79	129.01	50.00	
17.01.2026	25.67	161.62	50.00	
18.01.2026	22.31	25.06	50.00	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	399hod 22min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.02.2026	Strana :	10/15

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílna)				
I(%)	30			
PMH	27.44			
MZLm v t/mesiac	2.462			
MZLm < EL	2.462			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	706/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	706/99%			
n neplatných PPH	7/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	18/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	18			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	6.28			
Max PPH	146.90			
Min PDH	15.09			
Max PDH	41.35			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	399hod 22min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.02.2026	Strana :	11/15

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	20.00			
EL(fosílna)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.01.2026	8.72	49.72	20.00	
02.01.2026	8.86	55.65	20.00	
03.01.2026	5.86	33.87	20.00	
04.01.2026	10.41	63.10	20.00	
05.01.2026	15.25	83.68	20.00	
06.01.2026	15.32	85.93	20.00	
07.01.2026	14.39	96.16	20.00	
08.01.2026	15.18	83.74	20.00	
09.01.2026	17.77	136.16	20.00	
10.01.2026	15.31	91.49	20.00	
11.01.2026	15.72	75.98	20.00	
12.01.2026	5.51	34.47	20.00	
13.01.2026	15.56L	90.88	20.00	
14.01.2026	12.95	77.60	20.00	
15.01.2026	17.15	103.69	20.00	
16.01.2026	13.11	81.04	20.00	
17.01.2026	13.13	82.33	20.00	
18.01.2026	11.62	54.75	20.00	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 399hod 22min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 12/15

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	20.00			
EL(fosílné)	20.00			
I(%)	30			
PMH	12.82			
MZLm v t/mesiac	1.380			
MZLm < EL	1.380			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	705/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	1/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	706/99%			
n neplatných PPH	7/1%			
n nahradených PPH	6/1%			
n PDH < EL	18/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	18			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	0.56			
Max PPH	80.89			
Min PDH	5.51			
Max PDH	17.77			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	399hod 22min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.02.2026	Strana :	13/15

Veličina	NH3r			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	30.00			
EL(fosílna)	30.00			
I(%)	40			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.01.2026	9.95	56.14	30.00	
02.01.2026	10.18	24.71	30.00	
03.01.2026	13.65	79.23	30.00	
04.01.2026	11.69	62.73	30.00	
05.01.2026	10.61	58.59	30.00	
06.01.2026	12.11	64.70	30.00	
07.01.2026	14.45	69.91	30.00	
08.01.2026	13.60	74.51	30.00	
09.01.2026	12.19	65.49	30.00	
10.01.2026	17.61	96.18	30.00	
11.01.2026	18.00	38.84	30.00	
12.01.2026	16.22	96.95	30.00	
13.01.2026	15.22	88.79	30.00	
14.01.2026	16.04	93.73	30.00	
15.01.2026	18.04	109.88	30.00	
16.01.2026	13.56	83.71	30.00	
17.01.2026	15.40	96.47	30.00	
18.01.2026	15.78	28.28	30.00	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 399hod 22min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 14/15

Veličina	NH ₃ r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	30.00			
EL(fosílna)	30.00			
I(%)	40			
PMH	14.05			
MZLm v t/mesiac	1.289			
MZLm < EL	1.289			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	706/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	706/99%			
n neplatných PPH	7/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	18/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	18			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	4.21			
Max PPH	38.86			
Min PDH	9.95			
Max PDH	18.04			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Cementáreň Ladce
komín
399hod 22min
operator
01.02.2026

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

1001
15/15

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.01.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.01.2026	08:30	07:00	00:00	08:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.01.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.01.2026	00:00	00:00	02:30	21:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.01.2026	00:00	00:00	01:30	22:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.01.2026	00:00	00:00	03:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.01.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.01.2026	00:00	00:00	11:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.01.2026	00:00	00:00	01:30	22:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.01.2026	09:00	06:30	02:30	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.01.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.01.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.01.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.01.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.01.2026	15:00	00:00	07:30	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	344:30	13:30	29:30	356:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:
OST - Odstavené
OKA - Odstávka
SKU - Skúšanie
VYP - Výpadok
INY - Iný stav

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
KAL - Kalibrácia
ZPA - Zmena paliva

.....
.....
.....